




Поз.обоз- начение	Наименование	Кол	Примечание
A1	Отсчетное устройство "Агат 4К-124" (ЖКИ)	1	
	(Отсчетное устройство "Агат 4К-224" (СДИ))		
X1	Блок захимов БЗ26-1,5П10-В/В-10 ТУ 16-87/ИГФР681224011 ТУ	1	

- 1 Кабель 3 - МКЭШ 2х0,35 ГОСТ 10348-80
- 2 Кабель 1 - МКШ 3х0,35 ГОСТ 10348-80
- 3 Кабель 65 - МКШ 7х0,35 ГОСТ 10348-80
- 4 Кабели K10, K11 - МКШ 2х0,35 ГОСТ 10348-80
- 5 Перемычки выполнить проводом НВ - 0,35 4 600 ГОСТ 17515-72
- 6 Заземление выполнить проволокой ММ-1,5 ТУ 16.К71-087-90.

**Блок управления и индикации Нара 5112
с отчетным устройством Агат-4К
Схема электрическая соединений.**